


はだのクリーンセンター ニュース 第7号

■発行者■

秦野市伊勢原市環境衛生組合
施設課（秦野市曾屋 4624 番地）
Tel 0463-82-2502
Fax 0463-83-5933
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 26 年 12 月 10 日 発行

寒さが一段と厳しくなってきました。この時季になると、はだのクリーンセンターの煙突から白い煙の様なものが見えることがあります。これは排ガスに含まれる“水蒸気”が、気温や湿度などの影響で凝縮して白く見えるものです。光の加減によっては黒く見える場合もありますが、排ガスに含まれる成分は、厳しく定めた自主規制値以下に処理をしていますので問題ありません。なお成分濃度については、正門横の電光表示板でお知らせしています。



寒い日の煙突

●● 焼却設備の総点検実施 ●●

はだのクリーンセンターでは、通常24時間運転で可燃ごみを燃やし続けています。しかし、計画的に施設内の全ての設備を止め、施設稼働時では点検することの出来ない焼却炉やボイラー、排ガス処理設備などの総点検・整備をしています。今年度は9月29日～11月13日に実施し、大きな傷みや問題がないことを確認しました。またこの総点検以外にも、数カ月に1度焼却炉の点検を行っています。このように定期的な点検・整備を行うことで、安全・安心な施設運営を目指すとともに、高効率な発電を行う体制を整えています。

●● ごみの分別はきちんと！ ●●

設備の故障の原因となってしまうものの一つに『可燃ごみに混せて捨てられた不燃ごみ』があります。下の写真は、可燃ごみが燃えた後の灰の中から見つかったものです。不燃ごみはこのような燃え残り、設備の故障や事故の原因となってしまう。公共の施設であるはだのクリーンセンターを大切に使うため、また資源の有効利用（リサイクル）のため、今後ともごみの分別にご協力ください。



焼却炉内の点検作業

はだのクリーンセンター環境運営委員会を開催しました



11月5日視察

11月19日に第12回環境運営委員会を開催し、夏季周辺環境測定結果の報告などを行いました。測定結果を裏面に掲載しましたのでご覧ください。

また11月5日には、同委員会による灰のリサイクル施設（埼玉県寄居町）などへの視察が行われました。この施設では、可燃ごみが燃えた後に残る灰を、道路の路盤材や雑草抑制の資材となる人工砂などにリサイクルしています。今回の視察で、はだのクリーンセンターから出た灰が、この施設で安全に資源化処理されていることを確認しました。

前号で紹介した夏季周辺環境測定の結果が出ました。全項目で環境基準値未満であり、皆さまに安心をお伝えできる結果となっています。

夏季環境測定 全項目環境基準値未満

測定物質	測定場所	単位	測定結果	環境基準	
			夏季		
大気	二酸化硫黄	ppm	末広小学校	0.003	0.04以下
			県営秦野団地児童公園	0.004	
	二酸化窒素		末広小学校	0.008	0.04以下
			県営秦野団地児童公園	0.008	
	塩化水素		末広小学校	0.002未満	0.02以下
			県営秦野団地児童公園	0.002未満	
ダイオキシン類	微小粒子状物質 (PM2.5)	μg/m ³	末広小学校	8.6	35以下
			県営秦野団地児童公園	9.8	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	末広小学校	0.010	0.6以下
			県営秦野団地児童公園	0.015	
山谷自治会館	0.011				
当組合旧管理棟	0.011				
水質	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	金目川(十代橋上流)	0.056	1.0以下
			西沢(はだのクリーンセンター周辺)	0.060	
土壌	ダイオキシン類	pg-TEQ/g	末広小学校	1.1	1,000以下
			県営秦野団地児童公園	2.3	

騒音	測定時間	単位	測定結果		規制基準
			敷地境界北側	敷地境界西側	
騒音	6:00 ~ 8:00	dB	46	42	50以下
	8:00 ~ 18:00		41	47	55以下
	18:00 ~ 23:00		42	42	50以下
	23:00 ~ 6:00		42	43	45以下

振動	測定時間	単位	測定結果		規制基準
			敷地境界北側	敷地境界西側	
振動	6:00 ~ 8:00	dB	30未満	30未満	65以下
	8:00 ~ 18:00		30未満	30未満	55以下

臭気	測定時間	単位	測定結果		規制基準
			敷地境界北側	敷地境界西側	
臭気			10未満	10未満	臭気指数15以下

竣工記念施設見学会 参加者募集♪

はだのクリーンセンターの竣工から、平成27年1月31日をもって2周年を迎えます。昨年『1周年記念』と題して日曜日に実施した見学会には、151名もの秦野・伊勢原市民の方にご来場いただき、大変盛況となりました。そこで今回も、通常は平日にのみ行っている見学会を土曜日に開催します！平日にはお越しになれない方、ごみ処理設備に関心のある方、普段入る事のできないプラットホームへ入ってみたい方など、お誘いあわせの上ご参加ください。



1周年記念見学会の様子

日時：平成27年1月31日（土）
 時間：9:30 ~ 11:30（予定）
 申込：施設課 TEL82-2502
 （受付：平日 9:00 ~ 17:00）

このニュースは、はだのクリーンセンター周辺自治会の皆さんにお届けするとともに、秦野市および伊勢原市内の公共施設でも配布用として置いてあります。また、当組合ホームページにも掲載しています。ご意見、ご質問などは下記へお寄せください。

■秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話:82-2502 FAX:83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

