

はだのクリーンセンター 過去3か年低位発熱量

1 手分析実測値の推移

単位:kJ/kg

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
令和5年度	9,890	11,010	9,770	10,890	7,870	9,190	10,150	8,960	10,150	10,570	9,320	9,310	9,757
令和6年度	10,920	8,080	9,240	7,980	8,560	8,740	10,350	11,940	9,060	10,260	8,380	9,700	9,434
令和7年度	10,650	9,020	5,220	8,320	9,840	9,630	9,420	10,880	7,300	10,310	11,150	7,960	9,142

(令和5年度から令和7年度)直近3か年平均: 9,444

2 DCSにおける推移(立上げ・立下げ時を除く)

単位:kJ/kg

年度	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
令和5年度	1号炉	9,542	9,739	9,699	9,574	9,547	9,467	10,216	10,191	9,944	10,050	9,928	9,877	9,814
	2号炉	10,115	9,961	9,637	9,899	9,742	9,930	10,010	10,304	10,180	10,095	10,311	10,029	10,018
令和6年度	1号炉	9,777	9,593	9,309	9,156	8,593	9,350	9,713	9,500	9,691	9,621	9,938	9,758	9,500
	2号炉	10,049	9,693	9,519	9,310	8,288	9,414	9,743	9,839	9,985	9,866	9,814	9,823	9,612
令和7年度	1号炉	9,332	9,408	9,404	9,296	9,395	9,425	9,578	9,495	9,729	9,473	9,877	9,593	9,500
	2号炉	9,411	9,497	9,501	9,286	9,445	9,429	9,738	9,538	9,727	9,774	9,783	9,634	9,564

(令和5年度から令和7年度)直近3か年平均: 1号炉 9,605
2号炉 9,731

3 要求水準書に示す計画ごみ質

単位:kJ/kg

	低質ごみ	基準ごみ	高質ごみ
低位発熱量	5,200	7,500	11,500